



Pz = 32 kW

P = 19 kW

I = 30 A

Qr - 3LD2003-OTKS3

+ 3LD9200-5B

T1,T2 - Termostaty

R - Grzałka szafy 90 W

W - Wentylator szafy

TN-S

Szybkie wyłączenie

napięcia

Treść	Ideowy schemat zasilania rozbudowywanej części oczyszczalni ścieków	Nr	rys.	2
Obiekt		Data		2015-11
Adres	Zdrojówka gm. Dobre	Skala		
Autor	inż. Henryk Toczyński upr. GT-4224/28/24/80	Podpis		