

Układ pomiarowy tlenu
QT1,2,3 - Sonda LDO
zakres pomiarowy: 0,05-20,00 mg/LO
+ armatura zanurzeniowa
QIC - Przetwornik SC200
+ zestaw montażowy
Producent: LANGE

FF1,2,3 - Separator pasywny 1-kanałowy - A 47 H1/1
sygnał wejściowy: 4...20mA
sygnał wyjściowy: 4...20mA
Producent: KNICK

QR6
Regulator
wejście prądowe: 4...20mA
wyjście prądowe: 4...20mA
zasilanie: 230VAC
retransmisja: 4...20mA



Treść	Schemat pomiaru tlenu w ściekach w zbiornikach napowietrzania i sterowania zaworami napowietrzania oraz pompami i mieszdłami	Nr	rys.	10
			arch	
Obiekt	Oczyszczalnia ścieków	Data		2015-11
Adres	Zdrojówka gm. Dobre	Skala		
Autor	inż. Henryk Toczyski upr. GT-4224/28/24/80	Podpis		