

UWAGI !

1. Nową część Instalacji wykonać z rur stalowych ze szwem łączonych przez spawanie wg PN-74/H-74200.
2. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w stalowych tulejach ochronnych zamkniętych rozetkami.
3. Rurociągi izolować otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu z PE.

Biuro projektowe

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROJEKTOR" inż. Włodzimierz Kamiński

08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55
tel./fax +48(25) 633 91 44
e-mail: bp_projektor@o2.pl

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOŁY

LOKALIZACJA DOBRE,
ul. Szkolna 3, dz. nr 886/2, obr. 0006
DOBRE, pow. miński

INWESTOR Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre

Zespół projektowy	Imię, nazwisko nr Upr.	branża	podpisy
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Kamiński 13/Wa/72	sanitarna	
Sprawdzający	mgr inż. Michał Kożłuk upr. MAZ/0083/PWOS/13	sanitarna	

NAZWA RYSUNKU Rzut węzła głównego w budynku nowej szkoły

Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	sanitarna	01.2016r.	b.s.	6