

Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol	$\theta_{int,H}$	$\Phi_{HL,c}$	Φ_{hg}	Opis
	°C	W	W	
1P.01	20,0	1523	0	Gabinet Dyrektora 01
1P.02	20,0	963	0	Sekretariat 1p.02
1P.03	20,0	2208	0	Korytarz 1P.03
1P.04	20,0	1660	0	Korytarz 1P.04
1P.05	20,0	221	0	Szatnia 05
1P.06	20,0	190	0	Szatnia 06
1P.07	20,0	1962	0	Korytarz 1P.07
1P.08	20,0	1349	0	Biuro 1P.08
1P.09	20,0	640	0	WC 1P.09
1P.010	20,0	1065	0	WC 1P.010
1P.011	20,0	104	0	Pom. pomocnicze bez okna 1P.011
1P.012	20,0	503	0	WC 1P.012
1P.013	20,0	67	0	Pom. pomocnicze bez okna 1P.013
1P.014	20,0	9119	0	Sala KOMPUTEROWA 1P.014
1P.015	20,0	8667	0	Sala chemiczna 1p.015
1P.016	20,0	644	0	Zaplecze 1P.016
1P.017	20,0	5072	0	Sala lekcyjna 1P.017
2P.01	20,0	6928	0	Sala lekcyjna 2P.01
2P.02	20,0	786	0	Pokój logopedy 2p.02
2P.03	20,0	2507	0	Korytarz 2P.03
2P.04	20,0	496	0	Zaplecze 2p.04
2P.05	20,0	2220	0	Korytarz 2P.05
2P.06	20,0	1106	0	WC 2P.06
2P.07	20,0	288	0	WC 2P.07
2P.08	20,0	69	0	Pom. pomocnicze bez okna 2P.08
2P.09	20,0	1230	0	WC 2P.09
2P.010	20,0	5979	0	Sala lekcyjna 2P.010
2P.011	20,0	5801	0	Sala lekcyjna 2P.011
2P.012	20,0	554	0	Zaplecze 2p.012
P.01	20,0	716	0	Pomieszczenie socjalne P.01
P.02	20,0	1349	0	Biuro P.02
P.03	8,0	0	0	Pom. pomocnicze bez okna P.03
P.04	20,0	2853	0	Korytarz P.04
P.05	20,0	3346	0	Korytarz P.05
P.06	20,0	905	0	WC P.06
P.07	20,0	1302	0	WC P.07
P.08	20,0	221	0	Pom. pomocnicze bez okna P.08
P.09	20,0	406	0	WC P.09
P.010	20,0	5198	0	Jadalnia p.010

Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol	$\theta_{int,H}$	$\Phi_{HL,c}$	Φ_{hg}	Opis
	°C	W	W	
P.011	20,0	313	0	Wydawalnia p.011
P.012	20,0	460	0	Przyjmowanie p.012
P.013	16,1	0	0	Pom. pomocnicze z oknem P.013
P.014	20,0	1863	0	Kuchnia z oknem gaz P.014
P.015	20,0	770	0	Pom. pomocnicze z oknem P.015
P.016	20,0	762	0	Pom. pomocnicze z oknem P.016
P.017	20,0	841	0	Magazyn p.017
P.018	20,0	1197	0	Pom. pomocnicze z oknem P.018
P.019	20,0	150	0	Zmywalnia p.019
P.020	20,0	109	0	Pom. pomocnicze bez okna P.020
P.021	20,0	1449	0	Korytarz P.021
0	16,0	607	0	Korytarz 0
00	6,0	0	0	Korytarz 00
01	6,0	0	0	Pom. pomocnicze bez okna 01
02	6,0	0	0	Magazyn 02
03	16,0	523	0	Magazyn 03
04	6,0	0	0	Pom. pomocnicze bez okna 04
05	6,0	0	0	Węzeł 05
06	6,0	0	0	Wentylatornia
07	6,0	0	0	Wentylatornia 06
08	20,0	2796	0	Szatnia 08
09	20,0	1930	0	Kotłownia 09
010	20,0	388	0	Pom. pomocnicze z oknem 010
011	20,0	223	0	WC 011
012	16,0	347	0	Myjnia 012
013	6,0	0	0	Magazyn 013