



Nazwa obwodu	ZASILANIE	włączenie inwerterów	TABLCA POMIAROWA TL-F	MONITOR PAR. SIECI
Numer obwodu	01	3	4	5
Moc	100kW	93,6kW	---	---
Zabezpieczenie	160A	400A	g66A	g66A
Przewód	YY 0.6/1kV 4x95mm ²	5xAL 95mm ²	YYSITV 4x1 5mm ²	---

PRACOWNIA:	PRACOWNIA PROJEKTOWA E-PRO MARCIN BARCZAK ul. Partyzantów 14G/42 08-110 Siedlce		
TYTUŁ PROJEKTU:	INSTALACJA FOTOWOLTALICZNA		
LOKALIZACJA:	GMINA DOBRE, DOBRE DZ. NR EW. 884, 885, 886/2		
INWESTOR:	GMINA DOBRE DOBRE 05-307 UL. T. KOŚCIUSZKI 1		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICY RF	SKALA:	1:100
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	03.2017
OPRACOWANIE:	mgr inż. JERZY CHUDAWSKI UPR GPB-424/57/50/89 mgr inż. MARCIN BARCZAK	RYS NR:	E-04/1
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. KAZIMIERZ ROLIŃSKI UPR UAN 4224/77/87		