PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Ø600
Z POMPĄ ZATAPIALNĄ



1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm
1.1. Dno zbiornika (kineta ślepa)
2. Żelbetowy pierścień odciążający
3. Pompa zatapialna np typ. pirania 08W o mocy P=1,41kW
4. Wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE 100 Ø50 mm
5. Śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej wewnętrznej instalacji tłocznej
6. Podłączenie zewnętrznej sieci kanalizacji ciśnieniowej
7. Dopływ ścieków - kształtka Ø160 "in situ"
8. Czujniki poziomów napełnienia
9. Łańcuch do montażu i demontażu pompy
10. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego 50x250 mm z uszczelką "in situ" 50/60mm

Biuro projektowe
MProjekt
mgr inż. Michał Koźluk
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
08-110 Siedlce
ul. Wodniaków 6 m. 9
tel. kom. 0 505 874 176
e-mail: michalkozluk@poczta.fm
NIP: 496-015-00-77, REG: 140888244

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYKANALIKAMI

LOKALIZACJA **ul.Targowa** m. Dobre
gmina Dobre

INWESTOR **GMINA DOBRE**
05-307 DOBRE
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1

Zespół projektowy	Imię, Nazwisko nr Upr.	Branża	Podpis
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Kamiński 13/Wa/72	sanitarna	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Koźluk	sanitarna	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Kazimierz Gałązka GPB-4224/109/98/88	sanitarna	

NAZWA RYSUNKU

PRZYDOMOWA
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

Branża	Data	Skala	Nr rys.
sanitarna	styczeń 2012r.	schemat	22