Ark.6

PODZIAŁ NA ARKUSZE



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH arkusz 6 (6)
Położenie działki: Obręb 0014 Kępy Bielańskie, Działki numer: 53,69,74,217/1,217/2,253/1,253/3,306,330,453,594
Położenie działki: Obręb 0034 Stare Porządy, Działki numer: 35, 43, 44, 57, 58 Skala 1: 500

Kolizja wodociągu ze studnią

Łączy się z 5

Łączy się z 7

W4-W8 L=288

W8-Hp20: L=121,5

W2-Hp18: L=282,7

W1-W2: L=174,3

W1-W3: L=260,7

W3-W4: L=174,3

W4-W5: L=260

W5-W6: L=260

W6-W7: L=260

W7-W8: L=260

PE110

PE90

PE63

PE40

Hp19

Hp17

Hp20

PE40 L=15

PE40 L=40,5

PE40 L=96

PE40 L=86

PE40 L=10

SW PE40 L=19,5

SW PE40 L=25

L=33,5 PE63

L=40 PE63

Hydr. P. PE 160

Oznaczenia:

- PE 110 – sieć wodociągowa - stan projektowany
- PE 110 – sieć wodociągowa - stan istniejący
- HP – hydrant p-poż
- – rura ochronna
- PE40 – przyłącze wodociągowe - stan projektowany
- PE40 – przyłącze wodociągowe - stan istniejący
- SW – studnia wodomierzowa
- 460.00 – odczyt/rzędna/wysoczy przebiegu sieci wodociągowej i przyłączeń

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Janusz Rusaka
upr. nr 0153/LOD/08

Projekt budowlany
Projektant: mgr inż. Janusz Rusaka
ul. Wiosenna 3, 05-500 Piaseczno, tel. 22 750 21 37
Nr ewid. 0153/LOD/08
Data: 2021 r.

Projekt budowlany branżowy (wodociągowy) Przyłączenie wodociągu budynków na ul. Łąkowej 1 i 3 w Kępach Bielańskich
Obiekt zaprojektowano tak, aby spełniał warunki techniczne, określone w przepisach i normach, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Kolizja wodociągu ze studnią

GEO-BIS Usługi Geodezyjne
mgr inż. Janusz Rusaka
Nr ew. 0153/LOD/08