RZUT



UWAGA:
wymiary podano w [cm]
średnice zewnętrzne rurociągów podane w [mm]
projektowane rurociągi wykonać z PEHD o podanych średnicach
na ciśnienie 1,0 MPa z atestami do stosowania dla wody pitnej
Rurociągi wody uzdatnionej i przelewowe w zbiornikach wykonać
ze stali nierdzewnej

dopływ wody do zbiorników



spust i przelew wody ze zbiorników



pobór wody ze zbiorników



poziomy zainstalowania sond sterowniczych



Lp.	Wyszczególnienie	Materiał	Jednostka	Ilość ZB-1	Ilość ZB-2	Razem
1.	Zbiornik żelbetowy V=200m³	*żelbet*	*sztuk*	*1*	*1*	*2*
2.	Zasuwa klinowa kołnierzowa Ø250 z miękkim uszczelnieniem:	*żeliwo*	*sztuk*	*1*	*1*	*2*
3.	Ø150	*żeliwo*	*sztuk*	*1*	*1*	*2*
4.	Ø100	*żeliwo*	*sztuk*	*1*	*1*	*2*
5.	Obudowa do zasuw Ø150		*kpl.*	*1*	*1*	*2*
6.	Obudowa do zasuw Ø250		*kpl.*	*1*	*1*	*2*
7.	Obudowa do zasuw Ø100		*kpl.*	*1*	*1*	*2*
8.	Kolano kołnierzowe ze stopką Ø250	*żeliwo*	*sztuk*	*1*	*1*	*2*
9.	Kolno kołnierzowe ze stopką Ø150	*żeliwo*	*sztuk*	*5*	*5*	*10*
10.	Kolno kołnierzowe ze stopką Ø100	*żeliwo*	*sztuk*	*1*	*1*	*2*
11.	Kolno PE100 Ø250mm	*PE*	*sztuk*	*1*	*1*	*2*
12.	Kolno PE 100 Ø150mm	*PE*	*sztuk*	*5*	*5*	*10*
13.	Kolno PE 100 Ø100mm	*PE*	*sztuk*	*2*	*2*	*4*
14.	Zwężka kołnierzowe Ø300/100	*żeliwo*	*sztuk*	*1*	*1*	*2*
15.	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN250/250/250	*żeliwo*	*sztuk*	*1*	*1*	*2*
15a.	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN150/150/150	*żeliwo*	*sztuk*	*1*	*-*	*1*
16.	Rura PE Ø250	*PE HD*	*mb.*	*2*	*2*	*4*
17.	Rura Ø150	*stal nierdzewna*	*mb.*	*15*	*15*	*30*
18.	Rura PE Ø110	*PE HD*	*mb.*	*2*	*2*	*4*



Uszczelnienie ciśnieniowe typu GP-PD
montowane na etapie betonowania ścian zbiornika

Biuro projektowe
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
NIP 9262267240
mgr inż. Włodzimierz Kamiński
08-110 Siedlce, ul. Okrzejska 5/8
tel./fax +48(25) 632 01 44
e-mail: bp_projekty@o2.pl

OBIEKT
PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Czarnogłów gmina Dobre.

LOKALIZACJA
m. CZARNOGŁÓW gmina DOBRE

INWESTOR
GMINA DOBRE ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre

zespół projektowy	imię, nazwisko nr upr. specjalność	branża	podpisy
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Kamiński upr. 13/WM/72 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności urządzenia sanitarne	sanitarna	
Sprawdzający	mgr inż. Michał Kolluk upr. MAZ/0083/PWOS/13 uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci sanitarne	sanitarna	

RAZEM RYSUNKÓW

Zbiornik wyrównawczy 2x200m³

Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	sanitarna	07.2020r	schemat	5